

嘉義縣衛生局水質檢驗結果報告

送樣機關：水上、朴子、太保、新港、布袋、大埔、鹿草、梅山、中埔、竹崎、番路、大林、民雄 鄉鎮市衛生所

送樣日期：109.09.08~109.09.09

			檢體別	大腸桿菌群 (CFU/100mL)	生菌數 (CFU/mL)	備 註
溫 泉 / 游 泳 池	水上鄉	1. 水上國小游泳池	未檢出		<1	
	朴子市	2. 朴子活水氧身館(水療池)	未檢出		<1	
		3. 朴子活水氧身館(兒童池)	未檢出		<1	
		4. 朴子活水氧身館(大池)	未檢出		<1	
		5. 朴子活水氧身館(冰水池)	未檢出		<1	
		6. 朴子活水氧身館(熱水池)	未檢出		<1	
		7. 朴子活水氧身館(藥浴池-2)	未檢出		<1	
		8. 朴子活水氧身館(藥浴池-1)	未檢出		<1	
		9. 朴子活水氧身館(藥浴池-3)	未檢出		<1	
		10. 長庚科技大學游泳池(大池)	未檢出		<1	
		11. 長庚科技大學游泳池(兒童池)	未檢出		<1	
		12. 嘉義縣立游泳池	未檢出		<1	
		太保市	13. 長榮文苑酒店(嘉義)大人池	未檢出		<1
	14. 長榮文苑酒店(嘉義)小孩池		未檢出		<1	
	新港鄉	15. 新港藝術高中游泳池	未檢出		<1	
		16. 文昌游泳池	3		>2500	
	布袋鎮	17. 布新國小附設游泳池	未檢出		<1	
	大埔鄉	18. 歐都納山野渡假村(成人池)	未檢出		<1	
		19. 歐都納山野渡假村(兒童池)	未檢出		<1	
	鹿草鄉	20. 普將鹿草溫水游泳池(大池)	未檢出		<1	
		21. 普將鹿草溫水游泳池(SPA池)	未檢出		14	
		22. 普將鹿草溫水游泳池(溫水池)	未檢出		<1	
		23. 普將鹿草溫水游泳池(冷水池)	未檢出		<1	
	梅山鄉	24. 梅山游泳協會(梅山國小游泳池)	未檢出		<1	
	中埔鄉	25. 中崙溫泉	未檢出		<1	
		26. 中崙澗水溪溫泉公園	未檢出		<1	
	竹崎鄉	27. 嘉義縣竹崎鄉立游泳池(大池)	未檢出		<1	
		28. 嘉義縣竹崎鄉立游泳池(小池)	未檢出		<1	
	太保市	29. 南新國小附設游泳池(大池)	未檢出		66	
		30. 南新國小附設游泳池(溫水池)	未檢出		<1	
	番路鄉	31. 名都觀光渡假大飯店	未檢出		<1	
	大林鎮	32. 大林國中游泳池	未檢出		810	
	民雄鄉	33. 鉅洋游泳池(大池)	未檢出		<1	
		34. 鉅洋游泳池(SPA池)	未檢出		<1	
		35. 鉅洋游泳池(冰水池)	未檢出		<1	
		36. 鉅洋游泳池(超音波熱水按摩池)	未檢出		<1	
		37. 鉅洋游泳池(脈衝池)	未檢出		<1	
		38. 民雄運動公園游泳池(SPA池)	未檢出		<1	
		39. 民雄運動公園游泳池(室內池)	未檢出		<1	
		40. 民雄國中游泳池	未檢出		<1	
		41. 中正大學游泳池	未檢出		<1	
營業衛生基準			<1	<500		

代理局長：趙紋華