

嘉義縣衛生局水質檢驗結果報告

送樣機關：新港、鹿草、民雄、中埔、鹿草、太保、番路、竹崎鄉鎮市衛生所
送樣日期：110.04.28

		檢體別	大腸桿菌群 (MPN/100mL)	生菌數 (CFU/mL)	備 註
溫泉 / 游泳池	新港鄉	1. 新港藝術高中游泳池	未檢出	<1	
	民雄鄉	2. 鉅洋游泳池(大池)	未檢出	<1	
		3. 鉅洋游泳池(脈衝池)	未檢出	<1	
		4. 鉅洋游泳池(超音波)	未檢出	<1	
		5. 鉅洋游泳池(SPA)	未檢出	<1	
		6. 鉅洋游泳池(冰水池)	未檢出	<1	
		7. 民雄運動公園游泳池	未檢出	<1	
		8. 嘉義大學游泳池	未檢出	<1	
		中埔鄉	9. 中崙溫泉	未檢出	<1
	10. 中崙澗水溪溫泉公園		未檢出	<1	
	鹿草鄉	11. 普將鹿草溫水游泳池(大池)	未檢出	<1	
		12. 普將鹿草溫水游泳池(SPA 池)	未檢出	<1	
		13. 普將鹿草溫水游泳池(溫水池)	未檢出	<1	
		14. 普將鹿草溫水游泳池(冷水池)	未檢出	<1	
		15. 普將鹿草溫水游泳池(熱水池)	未檢出	<1	
	太保市	16. 南新國小附設游泳池(大池)	未檢出	<1	
		17. 南新國小附設游泳池(溫水池)	未檢出	<1	
		18. 長榮文苑酒店(大人池)	未檢出	<1	
		19. 長榮文苑酒店(小孩池)	未檢出	<1	
	番路鄉	20. 名都觀光渡假大飯店	未檢出	<1	
	竹崎鄉	21. 竹崎鄉立游泳池(大池)	未檢出	2	
營業衛生謄準			<1	<500	

局長：趙紋華