

嘉義縣衛生局水質檢驗結果報告

送樣機關：太保、民雄、新港、布袋、鹿草、梅山、竹崎、番路、朴子、鄉鎮市衛生所

送樣日期：110.11.03

		檢體別	大腸桿菌群 (MPN/100mL)	生菌數 (CFU/mL)	備註
溫泉/ 游泳池	太保市	1. 南新國小附設游泳池(大池)	未檢出	<1	
	太保市	2. 南新國小附設游泳池(溫水池)	未檢出	<1	
	民雄鄉	3. 中正大學游泳池	未檢出	<1	
	民雄鄉	4. 民雄國中游泳池	未檢出	<1	
	民雄鄉	5. 民雄鄉運動公園游泳池	未檢出	<1	
	民雄鄉	6. 鉅洋游泳池(大池)	未檢出	<1	
	民雄鄉	7. 鉅洋游泳池(spa 波)	未檢出	1	
	民雄鄉	8. 鉅洋游泳池(冰水池)	未檢出	<1	
	民雄鄉	9. 鉅洋游泳池(超音波池)	未檢出	<1	
	民雄鄉	10. 鉅洋游泳池(脈衝池)	未檢出	<1	
	新港鄉	11. 文昌游泳池	未檢出	<1	
	布袋鎮	12. 布新國小附設游泳池	未檢出	<1	
	鹿草鄉	13. 普將鹿草溫水游泳池(大池)	未檢出	<1	
	梅山鄉	14. 梅山國小游泳池	未檢出	<1	
	竹崎鄉	15. 竹崎鄉立游泳池(大池)	未檢出	<1	
	竹崎鄉	16. 竹崎鄉立游泳池(小池)	未檢出	<1	
	番路鄉	17. 名都觀光渡假大飯店	未檢出	<1	
	朴子市	18. 嘉義縣立體育館游泳池(小池)	未檢出	<1	
營業衛生標準			<1	<500	

局長：趙紋華