

嘉義縣衛生局水質檢驗結果報告

送樣機關：民雄、太保、大林、新港、布袋、水上、朴子、梅山、竹崎、番路、中埔鄉鎮市衛生所
送樣日期：112.8.8~9

檢體別		大腸桿菌群 (MPN/100mL)	生菌數 (CFU/mL)	備註
溫泉/ 游泳池	太保市 1. 南新國小附設游泳池(大池)	未檢出	<1	
	太保市 2. 南新國小附設游泳池(溫水池)	未檢出	<1	
	太保市 3. 長榮文苑酒店(大人池)	未檢出	<1	
	太保市 4. 長榮文苑酒店(小孩池)	未檢出	<1	
	新港鄉 5. 文昌游泳池	未檢出	<1	
	布袋鎮 6. 布新國小附設游泳池	未檢出	<1	
	中埔鄉 7. 中崙澗水溪溫泉公園	未檢出	2	
	中埔鄉 8. 中崙溫泉	未檢出	70	
	民雄鄉 9. 民雄國中游泳池	未檢出	<1	
	民雄鄉 10. 中正大學游泳池	未檢出	<1	
	民雄鄉 11. 鉅洋游泳池(大池)	未檢出	>2500	
	民雄鄉 12. 鉅洋游泳池(spa 波)	未檢出	<1	
	民雄鄉 13. 鉅洋游泳池(冰水池)	未檢出	<1	
	民雄鄉 14. 鉅洋游泳池(超音波熱水按摩池)	未檢出	<1	
	民雄鄉 15. 鉅洋游泳池(脈衝池)	未檢出	<1	
	民雄鄉 16. 鉅洋游泳池(室外池)	未檢出	<1	
	民雄鄉 17. 民雄鄉運動公園游泳池(室內池)	未檢出	<1	
	民雄鄉 18. 民雄鄉運動公園游泳池(spa 池)_	未檢出	<1	
	大林鎮 19. 大林國中游泳池	未檢出	<1	
	梅山鄉 20. 梅山國小游泳池	未檢出	<1	

朴子市	21. 長庚科技大學游泳池(大池)	未檢出	2	
朴子市	22. 長庚科技大學游泳池(兒童池)	未檢出	<1	
朴子市	23. 嘉義縣立體育館游泳池(大池)	未檢出	7	
竹崎鄉	24. 竹崎鄉立游泳池(大池)	未檢出	<1	
竹崎鄉	25. 竹崎鄉立游泳池(小池)	未檢出	<1	
番路鄉	26. 名都觀光渡假大飯店	未檢出	<1	
水上鄉	27. 水上國小游泳池	未檢出	160	
營業衛生標準		<1	<500	

局長：趙紋華